



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОАМПАЙП», Адрес: Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, строение 16, этаж 4, пом. 401, ИНН: 7720481702, ОГРН: 1197746566973, телефон: +7 (495) 640-85-98, электронная почта: pro@foampipe.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОАМПАЙП», Адрес: Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, строение 16, этаж 4, пом. 401, ИНН: 7720481702, ОГРН: 1197746566973, телефон: +7 (495) 640-85-98, электронная почта: pro@foampipe.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ МАРКИ «ФОАМПИРЕ», (см. приложения №1-10) Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 ГОСТ 30402-96 ГОСТ 51032-97 ГОСТ
12.1.044-2018

код ТН ВЭД
392590

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №10705-ВНИ/ПБ-21 от 19.08.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 22.23.19-002-69709663-2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.08.2021 по 19.08.2026



Руководитель органа

Г.К.
подпись

Г.М. Карапетян
инициалы, фамилия

Эксперт

М.Корни
подпись

К.Д. Котовская
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Цилиндры звукопоглощающие "Foampipe ACOUSTICS 110"	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Звукопоглощающие минераловатные цилиндры без покрытия для устранения шума канализационных труб 110 диаметра. Имеют специализированные вкладки для надежного прижатия прямого участка и зоны раструбы трубы. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести - НГ
Цилиндры звукопоглощающие "Foampipe ACOUSTICS 110 ALU"	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Звукопоглощающие минераловатные цилиндры с армированной алюминиевой фольгой для устранения шума канализационных труб 110 диаметра. Имеют специализированные вкладки для надежного прижатия прямого участка и зоны раструбы трубы. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести - Г1
Цилиндры звукопоглощающие "FOAMPIPE ACOUSTICS BF"		Звукопоглощающие минераловатные цилиндры без фольгированного покрытия предназначены для изоляции шума труб диаметрами от 18 до 1420 мм. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести - НГ



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, покийный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Цилиндры звукопоглощающие "FOAMPIPE ACOUSTICS KF"	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Звукопоглощающие минераловатные цилиндры с фольгированным покрытием из армированной фольги предназначены для изоляции шума для труб диаметрами от 18 до 1420 мм. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести – Г1
Цилиндры звукопоглощающие "FOAMPIPE LUXE"		Цилиндры звукопоглощающие из минеральной ваты произведенной навивным способом и покрытых скорлупой из экструдированного пенополистирола для декоративного оформления и нанесения штукатурных слоев. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести – Г4
Плиты звукопоглощающие «Foampipe Pro»		Профессиональная тепло-, звукопоглощающая плита из каменной ваты без покрытия для устранения шума внутренних перегородок, стен, игротек, производственных помещений. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести – НГ



Руководитель органа

Тк
подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

М. Кошечкина
подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты звукопоглощающие «Foampipe Pro ALU»	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Профессиональная тепло-, звукопоглощающая плита из каменной ваты с фольгированным покрытием для устранения шума внутренних перегородок, стен, игротек, производственных помещений. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 26.05.2021 г. Группа горючести – Г1
Маты теплоизоляционные «Foampipe Roof»	ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Маты теплоизоляционные базальтовые без покрытия для изоляции кровельных конструкций, мансард и крыш. Группа горючести – НГ
Маты теплоизоляционные «Foampipe ALU Roof»	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Маты теплоизоляционные базальтовые с фольгированным покрытием для изоляции кровельных конструкций, мансард и крыш. Группа горючести – Г1
Плиты теплоизоляционные «Foampipe Universal A»		Плиты теплоизоляционные базальтовые с поверхностными вкладками из полос минеральной ваты для утепления трехслойных кирпичных стен, под сайдинг и систем вентилируемого фасада. Приклеенные полосы к изоляционной плите обеспечивают вентиляцию конструкции и вывод избыточной влаги из нее. Группа горючести – НГ



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9,цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты теплоизоляционные «Foampipe Universal B»	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89	Плиты теплоизоляционные базальтовые с поверхностными вкладками из пенополистирола для утепления трехслойных кирпичных стен, под сайдинг и систем вентилируемого фасада. Приклеенные полосы к изоляционной плите обеспечивают вентиляцию конструкции и вывод избыточной влаги из нее. Группа горючести – Г4
Плита композитная теплоизоляционная «Foampipe Prestige»	ГОСТ 12.1.044-89	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола с каучуковым односторонним покрытием для изоляции конструкций с повышенными отрицательными температурами. Группа горючести – Г4
Звукопоглощающие плиты «Foampipe Combi»	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Это комбинированное решение экструдированного пенополистирола с каменной ватой обладающей высокой звукоизолирующей способностью. Пенополистирол является легким каркасом, а минераловатный слой высоким звукоизолятором. Плиты рекомендованы для изоляции бойлеров, котлов, насосов, различного промышленного оборудования, стен, потолков. Заключение по результатам акустических испытаний НИИСФ РААСН от 24.12.2019 г. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

Т.К.
подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

Котовская
подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Мембрана звукопоглощающая Foampipe Roll Sound Glu 1,5	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Самоклеящаяся битумная звукопоглощающая мембрана для конструктивного решения устранения звука в сочетании с волокнистыми материалами линейки «Фоампайп». Применяется для трубопроводов, стеновых и напольных конструкций. Группа горючести – Г4
Мембрана звукопоглощающая Foampipe Felt Sound 4,8 Alu		Самоклеящаяся битумная звукопоглощающая мембрана с фольгированным покрытием для применения в напольных конструкциях. Группа горючести – Г4
Мембрана звукопоглощающая Foampipe Rubber Sound 2,0		Мембрана звукопоглощающая для снижения шума различных корпусов инженерного оборудования, межкомнатных перегородок, полов, стен и потолков, вентиляционных систем и кондиционеров. Группа горючести – Г4
Сегменты теплоизоляционные "Foampipe Well SP"		Сегменты из экструдированного пенополистирола предназначенные для теплоизоляции колодцев и колец диаметрами от 330 до 2720 мм. Группа горючести – Г4
Цилиндр теплоизоляционный «Foampipe SP»		Цилиндры из экструдированного пенополистирола для теплоизоляции трубопроводов от 18 до 2500 мм Группа горючести – Г4



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Отвод теплоизоляционный «Foampipe EL»		Отвод теплоизоляционный 45 и 90 градусов для устройства углов и поворотов трубопровода диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Тройник теплоизоляционный «Foampipe TR»	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Теплоизоляционный фитинг, соединительная деталь трубопровода с тремя отверстиями, позволяющая подключать к основной трубе дополнительные ответвления диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Цилиндр теплоизоляционный «Foampipe SP ALU»	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Цилиндры покрытые алюминиевой армированной фольгой. Применяются для теплоизоляции трубопроводов диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Цилиндр теплоизоляционный «Foampipe SP ME»		Цилиндры из экструдированного пенополистирола в оцинкованной защитной оболочке (окожухе) для теплоизоляции трубопроводов на открытом воздухе диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Цилиндр теплоизоляционный «Foampipe Sewer SP»		Специализированный цилиндр с внутренними центрирующими вставками диаметром от 32 до 1200 мм для изоляции канализационных труб. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

Т.К.
подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

К.Д. Котовская
подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Отвод теплоизоляционный «Foampipe Sewer EL»	ГОСТ 30244-94	Отвод теплоизоляционный 45 и 90 градусов для устройства углов и поворотов канализационных труб диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Тройник теплоизоляционный «Foampipe Sewer TR»	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89	Теплоизоляционный фитинг, соединительная деталь трубопровода с тремя отверстиями, позволяющая подключать к основной канализационной трубе дополнительные ответвления диаметром от 18 до 2500 мм. Группа горючести – Г4
Теплоизоляционные короба «Foampipe TK»	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Решение для изоляции труб, в том числе уже утепленных в вечномерзлых грунтах, дополнительная защита трубопровода и увеличение его срока службы. Короба имеют шип и паз, за счет чего монтаж будет быстрым. Теплоизоляционные короба из сегментов устанавливаются в грунте, после чего происходит установка трубопровода в его корпусе.
Плиты из экструдированного пенополистирола «Foampipe XPS 250»		Плиты экструзионного пенополистирола с гладкой поверхностью толщинами от 15 до 100 мм. Применяются для изоляции пола, стен фундамента, цокольных частей и конструкций не превышающих нагрузку более 250 кПа. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Плиты из экструдированного пенополистирола «Foampipe XPS Fasad»	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Плиты экструзионного пенополистирола с рифленой поверхностью толщинами от 30 до 100 мм для изоляции стеновых конструкций под фасадные мокрые процессы. Группа горючести – Г4
Плиты из экструдированного пенополистирола «Foampipe REFRIGERATOR TRUCK XPS»	ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Плиты экструзионного пенополистирола с рифленой поверхностью толщинами 50 и 100 мм для изоляции автофургонов и рефрижераторов. Группа горючести – Г4
Плиты из экструдированного пенополистирола «Foampipe RAILCARS XPS»	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Плиты экструзионного пенополистирола с гладкой поверхностью толщинами 50 и 100 мм с рисками на плите для надежного соединения с поверхностями. Применяется для изоляции железнодорожных вагонов и контейнеров. Группа горючести – Г4
Бруски теплоизоляционные «Foampipe BR»		Теплоизоляционные бруски применяются для защиты деревянных элементов на лагах при утеплении кровельных конструкций. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Гранулы теплоизоляционные «Foampipe GR»	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Теплоизоляционные гранулы малым весом и диаметром от 3 до 5 мм. Гранулы применяются в строительстве для изоляции полов в сочетании с цементом, получения пенополистиролбетона, в качестве наполнителя в стеновые конструкции. В мебельном производстве используется для бескаркасной мебели. Группа горючести – Г4
Отходы пенополистирола «Foampipe NK»	ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Отходы пенополистирола образуются в процессе производства цилиндров и скорлуп. Представляют собой плиты с внутренними пустотами. Группа горючести – Г4
Лента Foampipe Tape		Самоклеящаяся лента широко применяется для надежной защиты стыков теплоизоляционных изделий между собой и различных пластиковых поверхностей. Эффективная защита соприкасаемых покрытий защищает от воздействия влаги, обеспечивая надежное соединение. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.11944
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.08.2021 по 19.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, покольный этаж, помещение III, комната 21,
ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Лента FM ALU самоклеющаяся	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96	Клейкая алюминиевая самоклеющаяся лента, представляет собой внешний слой из алюминиевой фольги и внутренний слой с акриловым клеевым слоем. Применяется для соединения всех типов фольгированных теплоизоляционных материалов. Группа горючести – Г4
Лента Foampipe Band	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Лента металлическая для крепления теплоизоляционных материалов на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, обладает антикоррозийными свойствами и высокой степенью долговечности. Группа горючести – НГ
Укрывной материал Foampipe Barrier Alu		Декоративный самоклеющийся слой для придания эстетического вида теплоизоляционных цилиндров/скорлуп внутри помещений. Имеет битумную самоклеющуюся основу и плотное фольгированное покрытие. Группа горючести – Г4



Руководитель органа

JK

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

Komik

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации